



JORDNINGSKLÄMMOR i Explosionsskyddat utförande I utförande EExd/FM-godkännande.

Säkerhetsaspekter

- Kontrollera att jordningen sker enligt svenska föreskrifter bl.a. SS 421 08 22.
- Kontrollera att enheten är ansluten till ett känt jordtag.
- Kontrollera att inga defekter eller avbrott finns på lina/kabel.
- Ligger jordslingan i en Exi-krets skall Exi-reläet monteras utanför klassat område eller vara monterad i en Exd-kapsling.
- Kontrollera att jordningsklämmans tändar är funktionella, samt att anslutningarna av jordkabeln är intakt.

Beaktas

Installation och användning av Explosionsskyddat elmateriel i riskområde kräver god elektrisk kännedom om installationer i dessa områden.

Kontroll och underhåll skall utföras av en person som har kunskaper och erfarenhet av:

- Aktuella utföringsformer av Explosionsskyddat elmateriel
- Elmaterielens installationssätt och användning
- Föreskrifter och standarder
- Allmänna principer för riskbedömning och klassning.

Standarder som ovillkorligen skall följas

Svensk standard SS-EN 60079-14 Elinstallationer i riskområde.

Svensk standard SS-EN 60079-17 Kontroll och underhåll.

Reservdelar och reparation

Inga ingrepp får göras i denna apparat annat än i samråd med Malux Sweden AB.

Enbart original reservdelar får användas.