

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU DECLARATION OF CONFORMITY

My / we **VYRTYCH a.s.**
Židněves 116, 294 06 Březno, Česká republika, IČO 27862470

prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že
hereby declare in our sole responsibility, that the

Výrobek / Product: Stacionární svítidla/ Fixed general purpose luminaires

Typ / model: **EXTRA-P-A-Lββ-γγγ-δδδ00-εεεε-ζζ-PD**

- **EXTRA** – název svítidla/ name of the luminaire
- **P** – svítidlo určené do průmyslu/ industrial luminaire
- **A** – typ závěru svítidla/ type of the luminaire enclosure
- **Lββ** – délka svítidla / length of the luminaire
- **γγγ** – CRI/ CCT
- **δδδ00** – označení světelného toku LED zdroje/ designation of the luminous flux of the LED source
- **εεεε** – typ zapojení/ type of the connection
- **ζζ** – interní značení/ internal designation
- **PD** – polykarbonátový opálový kryt/ polycarbonate opal cover

Lββ	γγγ	εεεε		ζζ
L06	827	0 – Bez baterie/ without battery	ND	00 - 99
L12	830		D2	
L15	835		CB	
	840	L – LiFePo ₄ baterie/battery	M1	
	850		M3	
	857		M1A	
	860		M3A	
	870		MD1D	
	927		MD3D	
	930		D1D2	
	935		D3D2	
	940			
	950			
957				
960				
970				

LED PCB – max. 115 W

IP66/ IP67, třída izolace I/ protection class I

Standardní varianty/ Standard versions:

EXTRA-P-A-L06-γγγ-1700/2500-εεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L06-γγγ-5000-εεεε-ζζ-PD

Ta
-30°C – +50°C
-30°C – +50°C

EXTRA-P-A-L12-γγγ-3300-εεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L12-γγγ-4000/5000-εεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L12-γγγ-7000-εεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L12-γγγ-10000-εεεε-ζζ-PD

-30°C – +60°C
-30°C – +55°C
-30°C – +55°C
-30°C – +45°C

EXTRA-P-A-L15-γγγ-3750-εεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L15-γγγ-4900-εεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L15-γγγ-7500-εεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L15-γγγ-12550-εεεε-ζζ-PD

-30°C – +60°C
-30°C – +55°C
-30°C – +50°C
-30°C – +45°C

EXTRA-P-A-L15-γγγ-8300/16700/20000-εεεε-ζζ-PD

-30°C – +35°C

Trvalé nouzové varianty/ Maintained emergency versions:

EXTRA-P-A-L06-γγγ-1700/2500-Lεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L06-γγγ-5000-Lεεε-ζζ-PD

Ta
0°C – +45°C
0°C – +45°C

EXTRA-P-A-L12-γγγ-3300/4000/5000-Lεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L12-γγγ-7000-Lεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L12-γγγ-10000-Lεεε-ζζ-PD

0°C – +50°C
0°C – +45°C
0°C – +40°C

EXTRA-P-A-L15-γγγ-3750-Lεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L15-γγγ-4900-Lεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L15-γγγ-7500-Lεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L15-γγγ-8300-Lεεε-ζζ-PD
EXTRA-P-A-L15-γγγ-12550-Lεεε-ζζ-PD

0°C – +55°C
0°C – +50°C
0°C – +50°C
0°C – +45°C
0°C – +40°C

**je ve shodě s následujícími normami:
are in conformity with following standards:**

ČSN EN IEC 60598-1:2021 včetně změn	EN IEC 60598-1:2021 including amendments
ČSN EN 60598-2-1:1997	EN 60598-2-1:1989
ČSN EN IEC 60598-2-22:2023	EN IEC 60598-2-22:2022
ČSN EN IEC 55015:2020 včetně změn	EN IEC 55015:2019 including amendments
ČSN EN 61000-3-2:2015 včetně změn	EN 61000-3-2:2014
ČSN EN 61547:2010 včetně změn	EN 61547:2009
ČSN EN 62471:2009	EN 62471:2008

**a následujícími nařízeními vlády, ve znění pozdějších předpisů:
and following EU-directives:**

NV 117/2016 Sb. v platném znění	2014/30/EU including amendments
NV 118/2016 Sb. v platném znění	2014/35/EU including amendments
NV 481/2012 Sb. v platném znění	2011/65/EU including amendments
NV 391/2016 Sb. v platném znění	2015/863/EU including amendments

Židněves, 01.12.2025

Místo a datum vydání
Place and date of issue

VYRTYCH¹⁵

VYRTYCH a.s., Židněves 116
294 06 Březno, Česká republika
IČO: 27862470, DIČ CZ27862470



Petr Beneš

Vedoucí technického úseku
Head of the technical department